



Акционерное общество «Южные электрические сети Камчатки»  
(АО «ЮЭСК»)

## ПРИКАЗ

г. Петропавловск-Камчатский

13.09.2024

№ 487, Q<sup>2</sup>

Об обеспечении пожарной  
безопасности в АО «ЮЭСК»

Во исполнение требований Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 г., Федерального закона № 123-ФЗ от 28 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ 16 сентября 2020 года № 1479, правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00), а также норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации», утверждённых приказом МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645, с целью соблюдения законности в области пожарной безопасности, организации работ по обеспечению пожарной безопасности на предприятии, не допущения нарушений требований пожарной безопасности, а также соблюдения противопожарного режима, исключаящего возникновение пожаров, гибели людей и уничтожение материальных ценностей,

### П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Назначить ответственным за управление по обеспечению и выполнению требований пожарной безопасности в АО «ЮЭСК» ведущего

специалиста по пожарной безопасности СОТН и ПБ АО «ЮЭСК» Кирсанова В.И.

2. Ведущему специалисту по пожарной безопасности СОТН и ПБ АО «ЮЭСК» Кирсанову В.И.:

2.1. Осуществлять постоянный контроль за противопожарным состоянием в АО «ЮЭСК»;

2.2. При выявлении нарушений правил пожарной безопасности на предприятии, выдавать ответственным лицам за пожарную безопасность предписания для устранения выявленных нарушений со сроками устранения;

2.3. Обеспечить контроль исполнения предписания в установленные сроки.

3. Назначить лиц ответственных за пожарную безопасность в подразделениях АО «ЮЭСК» согласно приложению 1.

4. Всем лицам ответственным за пожарную безопасность в АО «ЮЭСК»:

4.1. Своевременно выполнять предписания государственного пожарного надзора МЧС России, приказы и распоряжения руководства АО «ЮЭСК», а также предписания должностных лиц СОТН и ПБ АО «ЮЭСК» в установленные сроки.

4.2. Обеспечить и выполнять требования противопожарного режима;

4.3. Обеспечить сохранность, содержание, исправность и своевременное обслуживание первичных средств пожаротушения в своих подразделениях;

4.4. Содержать в исправном состоянии сети внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения (пожарных кранов и пожарных гидрантов), производить перекатку пожарных рукавов на новую скатку;

4.5. Содержать территорию подразделения в пожаробезопасном состоянии;

4.6. Содержать в исправном состоянии эвакуационные пути и выходы;

4.7. Содержать электрооборудование (электроприборы) и электропроводку в зданиях в исправном состоянии;

4.8. Обеспечить безопасное проведение огневых и пожароопасных работ, организацию специально отведенных мест для курения.

5. Начальникам ЭР, РЭС, ЭУ, СРЗАИ и КИП, СДТУ, СРЭО и С, ГМТС и ХО, ГТО, ТТС:

5.1. При строительстве, реконструкции, перепланировке, капитальном и косметическом ремонте зданий и сооружений, размещении производственных площадок и оборудования, изменения функционального назначения зданий, сооружений строго учитывать и выполнять требования Федерального Закона № 123 ФЗ от 28 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (своды правил по пожарной безопасности), а также согласовывать данные мероприятия с СОТН и ПБ АО «ЮЭСК» в части, касающейся выполнения требований пожарной безопасности.

5.2. Ежеквартально 1 раз в квартал проводить учебные противопожарные тренировки.

5.3. Ежегодно 1 раз в полугодие (в летний и зимний периоды) проводить контрольные противопожарные тренировки.

5.4. Ежегодно 2 раза в год (май и октябрь) проводить проверку работоспособности систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения с составлением акта проверки (приложение 4, приложение 5), записью в раздел 5, 6 журнала эксплуатации систем противопожарной защиты.

5.5. Ежегодно 1 раз в год, а в помещениях с воздействием повышенных температур (машинные залы ДЭС, котельные) не менее 2 раз в год производить перекатку пожарных рукавов внутреннего противопожарного водоснабжения на новую скатку с составлением акта перекатки (приложение 6) и записью в раздел 7 журнала эксплуатации систем противопожарной защиты.

6. Начальникам ЭР, РЭС, ЭУ ежегодно не менее 1 раза в год проводить противопожарные тренировки совместно с пожарно-спасательными подразделениями по согласованию с начальниками пожарно-спасательных подразделений.

7. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на предприятии, создать в АО «ЮЭСК» постоянно – действующие пожарно-технические комиссии согласно приложению 2.

8. Постоянно – действующим пожарно-техническим комиссиям:

8.1. В своей деятельности руководствоваться положением о пожарно-технической комиссии (приложение 3).

8.2. Ежегодно 2 раза в год (май и октябрь) проводить детальный осмотр всех зданий, сооружений, помещений, установок, складов, мастерских и т.п., с целью выявления нарушений противопожарного режима. По результатам осмотра разрабатывать мероприятия и устанавливать сроки выполнения недостатков. Акты осмотра противопожарного состояния подразделений, утверждённые председателями комиссии, предоставлять в СОТН и ПБ к 31 мая и 31 октября ежегодно на электронный адрес: [Kirsanov-VI@kamenergo.ru](mailto:Kirsanov-VI@kamenergo.ru).

9. Назначить ответственным лицом в АО «ЮЭСК» за исправность, монтаж, эксплуатацию и техническое обслуживание систем пожарной автоматики и эвакуационных систем начальника службы РЗАИ и КИП Кузьменко Д.Д.

10. Начальнику службы РЗАИ и КИП Кузьменко Д.Д. во всех структурных подразделениях предприятия обеспечить проведение проверок работоспособности систем пожарной автоматики - 1 раз в квартал с составлением акта проверки и записью в раздел 10, 11 журнала эксплуатации систем противопожарной защиты.

11. Начальнику СПТК и УЗ Сербину О.В., главному специалисту - руководителю группы МТС и ХО Фарберу В.М.:

11.1. Обеспечить ежегодную отправку первичных средств пожаротушения подразделений (по мере их поступления) и управления на техническое обслуживание и перезарядку в специализированную организацию, а также доставку их в соответствующие подразделения предприятия в кратчайшие сроки с обязательным получением Акта выполненных работ;

11.2. Строго соблюдать противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями управления (20 метров) при размещении и складировании горючих материалов и горючей жидкости (масла) в таре на открытой площадке управления предприятия;

11.3. Обеспечить своевременную отправку вновь закупаемых средств обеспечения пожарной безопасности в подразделения предприятия по месту их назначения.

12. Ответственными за соблюдение и выполнение требований пожарной безопасности в служебных кабинетах управления назначить руководителей (лиц исполняющих обязанности в период отсутствия руководителя) соответствующих отделов и служб управления: ОДО и ИП, ОУП, ОЭБ и Р, УЭПиТ, ОУ и О, ОКУиУК, ОКС и УП, ОИПР, ПТС, ТТС, ОЭТМиА, СОТН и ПБ, ОИТ, ДС, ОТО, ОТП, СПТК и УЗ, СДТУ, СРЭ и С, СРЗА и КИП, штаба ГО и ЧС, юридического отдела, финансового отдела, энергосбыта, теплосбыта, энергоинспекции (теплоинспекции), хозяйственного сектора, а также заместителей исполнительного директора и заместителей главного инженера:

12.1. Вышеуказанным руководителям строго соблюдать требования пожарной безопасности в своих кабинетах и помещениях, в т.ч. при эксплуатации электрооборудования, электроприборов и временной электропроводки (переноски, удлинители и т.п.), складирование и хранение горючих материалов и т.п., а также курении и пользовании открытым огнём в не отведённых местах;

12.2. Выполнять требования Инструкций о мерах пожарной безопасности, Приказов и Распоряжений предприятия, касающихся обеспечения пожарной безопасности, а также указаний ответственных лиц по управлению за пожарную безопасность;

12.3. Предупредить об административной и дисциплинарной ответственности в случае допущения нарушений требований пожарной безопасности.

13. Начальнику СОТН и ПБ Семёнову В.Л.:

13.1. Организовать проведение обучения по пожарно-техническому минимуму и проверку знаний требований пожарной безопасности (не реже 1 раза в 3 года), в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля, работников предприятия, выполняющих газосварочные и другие огневые работы, ответственных за пожарную безопасность на предприятии и проведение противопожарных инструктажей, а также членов квалификационных комиссий по обучению ПТМ и проведению проверки знаний требований пожарной безопасности в управлении и подразделениях предприятия, а также вновь назначаемых данных лиц (в течение месяца, далее раз в три года) в соответствии с планами и графиками обучения;


13.2. Оказать методическую и организационную помощь в обеспечении и выполнении требований пожарной безопасности на предприятии, а также при выполнении Предписаний государственного пожарного надзора в установленные сроки.

14. Запретить стоянку автотранспортных средств на люках колодцев пожарных гидрантов на территории управления АО «ЮЭСК».

15. Признать утратившим силу Приказ № 212 «А» от 30.06.2020 года «Об обеспечении пожарной безопасности в АО «ЮЭСК».

16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Исполнительный директор



В.Ю. Мурзинцев

Рассылка: дело, ЗИД, ЗГИ, СОТН и ПБ. Все: ЭР, РЭС, ЭУ, ДЭС. Все: отделы и службы управления.

СОТН и ПБ  
Кирсанов В.И.  
229-835, вн. 227

### Список

лиц ответственных за пожарную безопасность  
в подразделениях и управлении АО «ЮЭСК»

#### Управление АО «ЮЭСК»:

Помещения, кабинеты и лаборатория КИП службы РЗАИ и КИП –  
начальник службы РЗАИ и КИП **Кузьменко Д.Д.;**

Помещения и кабинеты РЗА службы РЗАИ и КИП –начальник службы  
РЗАИ и КИП **Кузьменко Д.Д.;**

Здание энергоинспекции – ведущий инженер **Александров М.В.;**

Склад ГСМ, помещение хранения и разлива ГСМ, кабинеты – главный  
специалист – руководитель группы топливообеспечения **Пискунов А.П.;**

Помещения (в т.ч. подвальные) и кабинеты СДТУ – начальник СДТУ  
**Калинин А.С.;**

Здание цеха ТМО, помещения и кабинеты цеха ТМО, сварочный пост  
(медницкая) СРЭО и С – начальник СРЭО и С **Ляхин А.К.,** начальник  
участка по ремонту ТМО и ГМО **Исаченков Э.В.;**

Цех ЭТО СРЭО и С, кабинеты и помещения ЭТО, в том числе  
подвальные цеха ЭТО СРЭО и С – начальник СРЭО и С **Ляхин А.К.,**  
начальник участка по ремонту ЭТО станций и сетей **Забродин А.В.;**

Помещения и кабинеты СПТК и УЗ, склад металла, площадка  
открытого хранения ГЖ в таре, склад-контейнер и прилегающая территория  
к складам – главный специалист – руководитель группы МТС и ХО **Фарбер  
В.М.;**

Центральный склад МТС и прилегающая территория - заведующая  
центральным складом **Глухова В.А.;**

Гараж, ремонтные боксы, прилегающая территория – главный  
специалист – руководитель группы транспортного обеспечения СПТК и УЗ  
**Бакун Е.В.;**

Столярная мастерская с прилегающей территорией, общие коридоры и  
лестничные клетки, а также технический подвал основного здания  
управления - начальник хозяйственного отдела СПТК и УЗ **Давыдова Т.А.;**

Общее руководство по обеспечению и выполнению требований пожарной безопасности в подразделении СПТК и УЗ – начальник СПТК и УЗ **Сербин О.В.**

**Соболевский ЭУ:**

Начальник Соболевского ЭУ **Шарапов А.Н.**;  
Мастер ПУ по ГТМО **Мамедов Р.Н.**;  
Мастер ПУ по ЭТО и сетям **Бережков Ю.И.**

**Средне-Камчатский ЭР:**

Начальник СК ЭР **Филимонов Р.Г.**;  
Начальник ДЭС-14 **Рыбенков Д.М.**;  
Старший мастер ПУ по ЭТО и сетям **Караваев А.В.**;  
Мастер ПУ ТС с. Атласово **Артемьев В.В.**;  
Начальник Быстринского СУ **Волков А.Н.**;  
Начальник Быстринской МГЭС на р. Быстрая **Семериков А.Б.**;  
Начальник ДЭС-19 **Простакишин А.В.**;  
Мастер ПУ ТС с. Долиновка **Сергунин П.А.**

**Усть - Камчатский РЭС:**

Начальник УК РЭС **Иванов В.В.**;  
Заместитель начальника УК РЭС **Черников В.Б.**;  
Начальник топливно-транспортного участка **Костюков Е.В.**;  
Начальник электроцеха **Ахметшин Н.Р.**;  
Начальник отдела энергосбыта **Павленко Н.Л.**

**Ключевской РЭС:**

Начальник Ключевского РЭС **Булыгин А.В.**;  
Зам. начальника Ключевского РЭС **Строкатов А.Н.**;  
Начальник ДЭС-22 **Призенцов С.В.**

**Козыревский ЭУ:**

Начальник Козыревского ЭУ **Идрисов А.Р.**;  
Мастер ПУ по ТМО **Табачный А.В.**;  
Мастер ПУ по ЭТО **Мартыненко А.А.**



**Алеутский ЭР:**

Начальник Алеутского ЭР Савчук В.В.;

Заместитель начальника Алеутского ЭР Авдеев А.В.;

Заместитель начальника Алеутского ЭР Балугев А.Н.

**Олюторский ЭР:**

Начальник Олюторского ЭР Фёдорова Ж.С.;

Зам. начальника ЭР - начальник ДЭС-8 Син В.Ч.;

Мастер ПУ по ТМО Ефимов П.М.;

Мастер ПУ по ЭТО Лебедев С.В.

**Пенжинский ЭР:**

Начальник Пенжинского ЭР Камаев Л.И.;

Заместитель начальника Пенжинского ЭР Кулабухов В.В.;

Заместитель начальника Пенжинского ЭР Козырев Р.В.;

Мастер ПУ ТС Дергунов В.Е.;

Мастер ПУ по ТМО Коптелов Е.В.;

Начальник ЭУ с. Таловка Базов А.Л.;

Мастер ПУ с. Парень Покулитый С.В.;

Мастер ПУ Чистов С.В.;

Мастер ПУ по ЭТО Лобанов В.В.;

Начальник ЭУ с. Слаутное Осыка Р.П.;

Заместитель начальника ЭУ с. Слаутное Иванов С.В.;

Мастер ПУ с. Слаутное Каканан А.В.;

Начальник ЭУ с. Аянка Пилевев С.В.;

Мастер ПУ с. Аянка Хечгин А.В.;

Мастер ПУ с. Оклан Долган А.А.

**Паланский ЭР:**

Начальник Паланского ЭР Мохирев А.В.;

Заместитель начальника Паланского ЭР Лазутин А.Н.;

Старший мастер ПУ по ЭТО Трус С.В.;

Мастер ПУ по ТМО Киреев В.А.;

Начальник ЭУ с. Лесная Сиверин Г.А.;

Мастер ПУ по ТМО с Лесная Харитонов П.К.

**Тигильский ЭР:**

Начальник Тигильского ЭР **Борискин В.А.**;

Заместитель начальника Тигильского ЭР по тепловой энергии

**Захаревич А.В.;**

Начальник УК и ТС с. Седанка **Смеречанский А.А.**;

Мастер ПУ по ЭТО **Сачков В.О.**;

Мастер ПУ **Сачков В.В.**;

Мастер ПУ **Чеботарь В.О.**;

Мастер ПУ **Тютюников И.В.**;

Мастер ПУ с. Воямполка **Чуйков Н.А.**

**Оссорский ЭУ:**

Начальник Оссорского ЭУ **Барабаш Е.Е.**;

Заместитель начальника Оссорского ЭУ **Карпейкин Е.Ю.**;

Мастер ПУ по ТМО **Гузенко А.А.**;

Мастер ПУ по ЭТО **Зотов А.П.**

Ведущий специалист по пожарной безопасности  
СОТН и ПБ АО «ЮЭСК»  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.



В.И. Кирсанов

**Постоянно - действующие  
пожарно-технические комиссии в АО «ЮЭСК»**

**Центральная постоянно - действующая пожарно-техническая комиссия  
(ЦПДТК):**

Председатель комиссии:

Заместитель исполнительного директора - главный инженер **Рыжов С.В.**

Заместитель председателя комиссии:

заместитель главного инженера по эксплуатации **Карташев Д.В.**

Члены комиссии:

Начальник СОТН и ПБ **Семёнов В.Л.;**

Ведущий специалист по ПБ СОТН и ПБ **Кирсанов В.И.;**

Начальник штаба ГО и ЧС **Карюгин С.В.;**

Начальник службы РЗАИ и КИП **Кузьменко Д.Д.;**

Начальник ПТС **Осетрин А.Ю.;**

Начальник СРЭО и С **Ляхин А.К.;**

Начальник СПТК и УЗ **Сербин О.В.**

**Постоянно - действующая пожарно-техническая комиссия (далее -  
ПДПТК) Соболевского ЭУ:**

Председатель комиссии:

Начальник Соболевского ЭУ **Шарапов А.Н.**

Члены комиссии:

Мастер ПУ по ГТМО **Мамедов Р.Н.;**

Мастер ПУ по ЭТО и сетям **Бережков Ю.И.**

Техник энергосбыта 1 категории **Мамедова В.А.**

Техник энергосбыта 2 категории **Коллегов А.А.**

**ПДПТК Средне-Камчатского ЭР:**

Председатель комиссии:

Начальник СК ЭР **Филимонов Р.Г.**

Заместитель председателя комиссии:

Начальник ДЭС-14 **Рыбенков Д.М.**

Члены комиссии:

Начальник Быстринского СУ **Волков А.Н.;**

Начальник Быстринской МГЭС на р. Быстрая **Семериков А.Б.;**

Начальник ДЭС-19 **Простакишин А.В.;**

Старший мастер ПУ по ЭТО и сетям **Караваев А.В.;**

Мастер ПУ ТС с. Атласово **Артемьев В.В.**;  
Мастер ПУ ТС с. Долиновка **Сергунин П.А.**

**ПДПТК Усть - Камчатского РЭС:**

Председатель комиссии:

Начальник УК РЭС **Иванов В.В.**

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель начальника УК РЭС **Черников В.Б.**

Члены комиссии:

Начальник топливно-транспортного участка **Костюков Е.В.**;

Начальник электроцеха **Ахметшин Н.Р.**;

Начальник отдела энергосбыта **Павленко Н.Л.**;

Мастер ПУ по ТМО **Аглушевич Ю.В.**;

Мастер ПУ по ЭТО **Соколов А.Ю.**;

Мастер ПУ по ЭТО **Петунин П.М.**;

Мастер ПУ по РЗАИ **Коломбет И.Э.**

**ПДПТК Ключевского РЭС:**

Председатель комиссии:

Начальник Ключевского РЭС **Булыгин А.В.**

Заместитель председателя комиссии:

Зам. начальника Ключевского РЭС **Строкатов А.Н.**

Члены комиссии:

Начальник ДЭС-22 **Призенцов С.В.**;

Мастер ПУ по ЭТО **Никитин И.К.**

Мастер ПУ по ТМО **Власов П.А.**

Мастер ПУ по РЗАИ **Филиппов А.И.**

**ПДПТК Козыревского ЭУ:**

Председатель комиссии:

Начальник Козыревского ЭУ **Идрисов А.Р.**

Члены комиссии:

Мастер ПУ по ТМО **Табачный А.В.**;

Мастер ПУ по ЭТО **Мартыненко А.А.**

Мастер энергосбыта 2 группы **Ерошенко Л.В.**

**ПДПТК Алеутского ЭР:**

Председатель комиссии:

Начальник Алеутского ЭР **Савчук В.В.**

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель начальника Алеутского ЭР **Авдеев А.В.**;

Заместитель начальника Алеутского ЭР **Балуев А.Н.**

Члены комиссии:

Мастер ПУ по ТМО **Фомичев Ю.А.**;

Мастер ПУ по ЭТО **Саяутин А.А.**;

Мастер ПУ ТС Тимошенко С.А.

**ПДПТК Олюторского ЭР:**

Председатель комиссии:

Начальник Олюторского ЭР Фёдорова Ж.С.

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель начальника ЭР - начальник ДЭС-8 Син В.Ч.

Члены комиссии:

Мастер ПУ по ТМО Ефимов П.М.;

Мастер ПУ по ЭТО Лебедев С.В.;

Мастер ПУ Разуменко С.А.

**ПДПТК Пенжинского ЭР:**

Председатель комиссии:

Начальник Пенжинского ЭР Камаев Л.И.

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель начальника Пенжинского ЭР Кулабухов В.В.;

Заместитель начальника Пенжинского ЭР Козырев Р.В.

Члены комиссии:

Мастер ПУ ТС Дергунов В.Е.;

Мастер ПУ по ТМО Коптелов Е.В.;

Мастер ПУ по ЭТО Цыб В.В.;

Начальник ЭУ с. Таловка Базов А.Л.;

Мастер ПУ с. Парень Покулитый С.В.;

Мастер ПУ Чистов С.В.;

Мастер ПУ по ТМО Борискин В.В.;

Мастер ПУ по ЭТО Лобанов В.В.;

Начальник ЭУ с. Слаутное Осыка Р.П.;

Мастер ПУ по ЭТО Осыка Д.Р.;

Заместитель начальника ЭУ с. Слаутное Иванов С.В.;

Мастер ПУ с. Слаутное Каканан А.В.;

Начальник ЭУ с. Аянка Пиленев С.В.;

Мастер ПУ с. Аянка Хечгин А.В.;

Мастер ПУ с. Оклан Долган А.А.

**ПДПТК Паланского ЭР:**

Председатель комиссии:

Начальник Паланского ЭР Мохирев А.В.

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель начальника Паланского ЭР Лазутин А.Н.

Члены комиссии:

Старший мастер ПУ по ЭТО Трус С.В.;

Мастер ПУ по ТМО Киреев В.А.;

Начальник ЭУ с. Лесная Сиверин Г.А.;

Мастер ПУ по ТМО с Лесная Харитонов П.К.

**ПДШТК Тигильского ЭР:**Председатель комиссии:**Начальник Тигильского ЭР Борискин В.А.**Заместитель председателя комиссии:**Заместитель начальника Тигильского ЭР по тепловой энергии  
Захаревич А.В.**Члены комиссии:**Начальник УК и ТС с. Седанка Смеречанский А.А.;****Мастер ПУ по ЭТО Сачков В.О.;****Мастер ПУ Сачков В.В.;****Мастер ПУ Чеботарь В.О.;****Мастер ПУ Тютюников И.В.;****Мастер ПУ с. Воямполка Чуйков Н.А.****ПДШТК Оссорского ЭУ:**Председатель комиссии:**Начальник Оссорского ЭУ Барабаш Е.Е.**Заместитель председателя комиссии:**Заместитель начальника Оссорского ЭУ Карпейкин Е.Ю.**Члены комиссии:**Мастер ПУ по ТМО Гузенко А.А.;****Мастер ПУ по ЭТО Зотов А.П.****Мастер энергосбыта 2 категории Яричина Г.А.**

Ведущий специалист по пожарной безопасности  
СОТН и ПБ АО «ЮЭСК»

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.



В.И. Кирсанов

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **о пожарно-технических комиссиях АО «ЮЭСК»**

#### **1. Общие положения**

1.1. Пожарно-технические комиссии создаются в целях привлечения ИТР и служащих АО «ЮЭСК» к участию в работах по противопожарной защите и активной борьбе за сохранение собственности от пожаров.

1.2. Пожарно-технические комиссии организуются из работников АО «ЮЭСК».

Комиссия назначается приказом исполнительного директора АО «ЮЭСК» в составе: Председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, членов комиссии.

Приказом исполнительного директора АО «ЮЭСК» в состав комиссии могут дополнительно вводиться новые члены или вноситься изменения при выбытии отдельных ее членов. Каждые 3 года состав пожарно-технической комиссии переутверждается.

При смене исполнительного директора АО «ЮЭСК», а также главного технического руководителя (председателя пожарно-технической комиссии) должен переутверждаться новый состав пожарно-технической комиссии.

1.3. В практической работе пожарно-технические комиссии руководствуются действующими федеральными законодательными актами, ведомственными нормами и правилами, а также другими руководящими документами.

1.4. Пожарно-технические комиссии взаимодействуют с местными органами Государственной противопожарной службы по вопросам совершенствования противопожарной защиты объекта, организации обучения рабочих, ИТР и служащих, проведения агитационно-массовой работы, а также другим вопросам пожарной безопасности.

#### **2. Основные задачи и порядок работы пожарно-технических комиссий**

2.1. Основными задачами пожарно-технических комиссий являются:

2.1.1. Совершенствование пожарной безопасности в АО «ЮЭСК» в целях предотвращения возможных пожаров.

2.1.2. Выявление пожароопасных нарушений и недостатков в технологических процессах производства, в работе агрегатов, установок и сооружений, в лабораториях и на других объектах, а также при ремонте технологического оборудования и при строительно-монтажных работах.

2.1.3. Разработка противопожарных мероприятий в целях устранения недостатков и нарушений, выявленных в ходе эксплуатации технологического оборудования, при ремонтных и строительно-монтажных работах.

2.1.4. Ведение строгого противопожарного режима в производственных цехах, на участках по ремонту технологического оборудования, складах, в лабораториях, административных зданиях и т.п.

2.1.5. Содействие пожарной охране в организации и проведении пожарно-профилактической работы.

2.1.6. Рассмотрение и изучение всех случаев загораний, пожаров, происшедших на предприятии, и разработка по ним соответствующих противопожарных мероприятий, исключающих их повторение.

2.1.7. Организация проработки информационных писем, распоряжений и приказов по пожарной безопасности, а также кратких обзоров пожаров, происшедших на энергетических объектах.

2.1.8. Организация рационализаторской и изобретательской работы по улучшению пожарной безопасности в АО «ЮЭСК».

2.1.9. Организация и проведение массовой разъяснительной работы среди ИТР, рабочих и служащих по выполнению противопожарных правил и соблюдению противопожарного режима в АО «ЮЭСК».

2.2. Пожарно-техническая комиссия для осуществления поставленных задач должна:

2.2.1. Не реже 2 раз в год проводить детальный осмотр всех производственных зданий, сооружений, установок,строек, складов, лабораторий, мастерских и т.п. с целью выявления нарушений противопожарного режима.

По результатам осмотра разрабатывать мероприятия и устанавливать сроки устранения выявленных недостатков.

2.2.2. Организовывать проведение с ИТР, рабочими и служащими бесед, лекций и других форм занятий на противопожарные темы.

2.2.3. Разрабатывать и представлять исполнительному директору мероприятия и рационализаторские предложения по пожарной безопасности и способствовать внедрению в жизнь мер, направленных на улучшение противопожарного состояния.

2.2.4. Пожарно-техническая комиссия в своей практической работе решает технические вопросы пожарной безопасности и противопожарной защиты.

2.2.5. Все противопожарные мероприятия, намеченные пожарно-технической комиссией при обследовании, оформляются актом, утверждаются руководителем и подлежат выполнению в установленные сроки.

2.2.6. Повседневный контроль за выполнением противопожарных мероприятий, предложенных комиссией в актах обследований, и мероприятий по протоколам технических совещаний возлагается на членов пожарно-технической комиссии.



2.2.7. Пожарно-техническая комиссия не имеет права отменять мероприятия, предусмотренные предписаниями органов Государственного пожарного надзора МЧС России.

2.2.8. Пожарно-техническая комиссия может выносить решения для представления исполнительному директору о поощрении за достижения в области противопожарной защиты, а также о привлечении к ответственности начальников цехов, участков, складов, лабораторий, а также ИТР, рабочих, служащих и других лиц, виновных в нарушении пожарной безопасности.

Ведущий специалист по пожарной безопасности  
СОТН и ПБ АО «ЮЭСК»  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.



В.И. Кирсанов



Акционерное общество «Южные электрические сети Камчатки»  
(АО «ЮЭСК»).

## АКТ проверки работоспособности пожарных гидрантов

на территории АО «Южные электрические сети Камчатки»  
по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тундровая, 2  
(название и адрес объекта)

Мы, ниже подписавшиеся в лице:

Председателя комиссии: Заместителя исполнительного директора - Главного инженера АО «ЮЭСК» Рыжова Сергея Викторовича;

Членов Комиссии: Начальника СОТН и ПБ АО «ЮЭСК» Семёнова Виктора Леонидовича;

Ведущего специалиста по пожарной безопасности СОТН и ПБ АО «ЮЭСК» Кирсанова Василия Игоревича;

Начальника службы РЗАИ и КИП АО «ЮЭСК» Андреева Алексея Григорьевича.

В соответствии с пунктом 48 Правил противопожарного режима РФ, ГОСТ Р 53961-2010 в 16 часов 30 минут «19» ноября 2020 г. произвели проверку работоспособности пожарных гидрантов.

### Результаты проверки работоспособности пожарных гидрантов

| Проверялось                                    | ПГ-1        | ПГ-2        | Замечания   |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Исправность люка и крышки колодца              | исправен    | исправен    | отсутствуют |
| Крышка и резьба ниппеля                        | исправна    | исправна    | отсутствуют |
| Исправность верхнего квадрата штанги и корпуса | исправен    | исправен    | отсутствуют |
| Наличие воды в корпусе гидранта и колодце      | отсутствует | отсутствует | отсутствуют |
| Герметичность клапана                          | герметичен  | герметичен  | отсутствуют |
| Легкость открывания и закрывания клапана       | исправно    | исправно    | отсутствуют |
| Давление воды                                  | 4,5         | 4,5         | отсутствуют |
| Наличие указателей                             | имеется     | имеется     | отсутствуют |

Примечание: Проверка осуществлялась в часы максимального водопотребления.

### Вывод:

*Пожарные гидранты пригодны для использования в целях пожаротушения.*

Проверку провели: \_\_\_\_\_ С.В. Рыжов  
\_\_\_\_\_ В.Л. Семёнов  
\_\_\_\_\_ В.И. Кирсанов  
\_\_\_\_\_ А.Г. Андреев

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Акционерное общество «Южные электрические сети Камчатки»  
(АО «ЮЭСК»)

## АКТ

проверки работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного  
водоснабжения

в задании ДЭС - 5 АО «Южные электрические сети Камчатки»  
по адресу: Камчатский край, с. Парень, ул. Тундровая, 2  
(название и адрес объекта)

Мы, ниже подписавшиеся в лице:

Председателя комиссии: Заместителя исполнительного директора - Главного инженера АО «ЮЭСК» Рыжова Сергея Викторовича;

Членов Комиссии: Начальника СОТН и ПБ АО «ЮЭСК» Семёнова Виктора Леонидовича;

Ведущего специалиста по пожарной безопасности СОТН и ПБ АО «ЮЭСК» Кирсанова Василия Игоревича;

Начальника службы РЗАИ и КИП АО «ЮЭСК» Андреева Алексея Григорьевича.

В соответствии с пунктом 48 Правил противопожарного режима РФ, ГОСТ Р 53961-2010 «19» ноября 2020 г. произвели проверку работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водоснабжения здания.

### Результаты проверки работоспособности

Водоотдача по диктующему пожарному крану (наиболее удаленного и самых верхних пожарных кранов каждого стояка) в период суток наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды с 15 ч. 05 мин. до 15 ч. 30 мин. составляет не менее \_\_\_\_ л/с, что **соответствует** (не соответствует) требованиям СП 10.13130.2020.

| № ПК             | Диаметр<br>спрыска<br>ствола,<br>мм | Длина<br>рукавной<br>линии, м | Давление, МПа |             | Расход, л/с, |             | Высота<br>компактной<br>части струи,<br>м |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------------------------|
|                  |                                     |                               | Требуемое     | Фактическое | Требуемое    | Фактическое |                                           |
| Машинный зал ДЭС |                                     |                               |               |             |              |             |                                           |
|                  |                                     |                               |               |             |              |             |                                           |
|                  |                                     |                               |               |             |              |             |                                           |
|                  |                                     |                               |               |             |              |             |                                           |
| Гараж            |                                     |                               |               |             |              |             |                                           |
|                  |                                     |                               |               |             |              |             |                                           |
|                  |                                     |                               |               |             |              |             |                                           |

### Результаты осмотра проверки работоспособности пожарных кранов

| № ПК | Клапан:<br>наличие -<br>да/нет | Соединительная<br>полугайка:<br>наличие - да/нет | Напорный<br>рукав:<br>наличие - | Пожарный<br>ствол:<br>наличие - | Шкаф:<br>наличие -<br>да/нет | Возможность<br>доступа:<br>есть/нет | Пережатка<br>рукава на<br>новый шов: |
|------|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|      |                                |                                                  |                                 |                                 |                              |                                     |                                      |

|                         |  |  |        |        |  |  |                          |
|-------------------------|--|--|--------|--------|--|--|--------------------------|
|                         |  |  | да/нет | да/нет |  |  | осуществле<br>на- да/нет |
| <b>Машинный зал ДЭС</b> |  |  |        |        |  |  |                          |
|                         |  |  |        |        |  |  |                          |
|                         |  |  |        |        |  |  |                          |
| <b>Гараж</b>            |  |  |        |        |  |  |                          |
|                         |  |  |        |        |  |  |                          |
|                         |  |  |        |        |  |  |                          |

### Заключение по результатам испытаний

Работоспособность клапанов пожарных кранов соответствует (не соответствует) требованиям Методики испытаний внутреннего противопожарного водопровода, т.е. запорные органы клапанов перемещаются вручную (без дополнительных технических средств) из одного крайнего положения в другое; течь через запорные органы клапанов и через уплотнения штока после не менее трёх циклов открытия и закрытия клапана отсутствует.

Проверку провели:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

С.В. Рыжов  
 В.Л. Семёнов  
 В.И. Кирсанов  
 А.Г. Андреев



Акционерное общество «Южные электрические сети Камчатки»  
(АО «ЮЭСК»)

Акт \_\_\_\_\_

**перекатки пожарных рукавов**

с. Тилички

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

**Комиссия в составе:**

**Председатель комиссии:** Начальник Олюторского ЭР Федорова Ж.С.

**Членов комиссии:** мастер производственного участка 1 группы по ТМО Ефимов П. М.  
мастер производственного участка 1 гр. по ЭТО ДЭС, сетям и диспетчеризации Лебедев С. В.

*В соответствии с п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, проверила укомплектованность пожарного крана и произвела перекатку пожарных рукавов в помещениях ДЭС-8 по адресу: Камчатский край, Олюторский район, с. Тилички, ул. Береговая д. 10.*

*(Результаты приведены в таблице)*

| № п/п | № ПК   | Место установки ПК | Укомплектованность ПК | Перекатка пожарного рукава                    | Примечание                  |
|-------|--------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 1     | ПК № 1 | Машинный зал       | Укомплектован         | Рукав перекатан на новое ребро в тугую скатку | Опломбировка ПШ произведена |
| 2     | ПК № 2 | Машинный зал       | Укомплектован         | Рукав перекатан на новое ребро в тугую скатку | Опломбировка ПШ произведена |

Подписи комиссии:

Председатель комиссии

Начальник Олюторского ЭР

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

\_\_\_\_\_ Ж.С. Федорова

Члены комиссии:

Мастер производственного участка 1 группы по ТМО

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

\_\_\_\_\_ П.М. Ефимов

мастер производственного участка 1 гр.  
по ЭТО ДЭС, сетям и диспетчеризации

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

\_\_\_\_\_ С. В. Лебедев